



Серія СВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



DCS.0001159-21

№ 10206  
ІСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі №  
Registered in the Register

25 червня 2021 до 24 червня 2024

Термін дії з  
Valid from / valid until

Продукція  
Product

Плити мінераловатні 'Вогнезахист бетону ламель (МС, АФ, СС, СП)', що входять до складу системи 'ВОГНЕЗАХИСТ Бетону Ламель'

код УКТ ЗЕД

23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

пп. 5.3, Г.2 додатка Г ДБН В.1.1-7-2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ) 'Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість', ДСТУ Б В. 1.1-4-98\* 'Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' щодо класу вогнестійкості REI 180 плит перекриття багатопустотних залізобетонних ПК 48-12-8, що виготовляються за ДСТУ Б В.2.6-53:2008 'Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови' із системою 'ВОГНЕЗАХИСТ Бетону Ламель', а саме - з облицюванням плитами мінераловатними 'Вогнезахист бетону ламель (МС, АФ, СС, СП)', з розмірами 1 000 мм × 200 мм × 60 мм (густина мінераловатної плити від 70 кг/м<sup>3</sup> до 90 кг/м<sup>3</sup>), номінальною товщиною 60 мм, що кріпляться до нижньої площини залізобетонної плити, яка попередньо оброблена ґрунтовкою 'Sylitol 111 Konzentrat' за допомогою клею 'Sarapact-Klebe- und Sprachteelmasse 190 W100' (товщина 1 мм - 2 мм) виробництва ДП 'КАПАРОЛ Україна'

Виробник продукції

Manufacturer of the product

ТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',

адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдва, 300,

код ЄДРПОУ 35492904

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',

адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдва, 300,

код ЄДРПОУ 35492904

Додаткова інформація

Additional information

Плити мінераловатні 'Вогнезахист бетону ламель (МС, АФ, СС, СП)', що входять до складу системи 'ВОГНЕЗАХИСТ Бетону Ламель', що виробляються серійно з 25.06.2021 до 24.06.2024 за ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 'Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому' зі змінами №№ 1-5. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,

01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)

тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 24.09.2013 № 10/СПР-13 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 11.04.2011 № 2Н365). Акт обстеження виробництва від 14.06.2021 № 1461, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 09.06.2021 № 10948с4, Експертне рішення від 25.06.2021 № 10948с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Артем КОЗЛЕНКО



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301212