



Серія СВ



10206
Сертифікати
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0001838-24
Registered in the Register

Термін дії з 29 квітня 2024 до 28 квітня 2027
Valid from / valid until

Продукція **Плити мінераловатні «Вогнезахист бетону ламель (МС, АФ, СС, СП)»,**
Product **що входять до складу системи «ВОГНЕЗАХИСТ Бетону Ламель»**

код УКТ ЗЕД
23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам **пп. 5.3, Г2 додатку Г ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги», ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ) «Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість»** щодо класу вогнестійкості REI 180 плит перекрытия багатопустотних залізобетонних ПК 48-12-8 з бетону В 15, що попередньо оброблені засобом для зменшення водопоглинання та захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81 (витрата 0,2 кг/м²) та облицьовані системою «ВОГНЕЗАХИСТ Бетону Ламель», до складу якої входять плити мінераловатні «Вогнезахист бетону ламель (МС, АФ, СС, СП)» (густина 80 кг/м³, загальна фактична товщина плити 60 мм), що кріпляться до нижньої площини залізобетонних плит за допомогою клеючої суміші Ceresit CT 190 PRO (витрата 6 кг/м²), з нанесенням на поверхню плит декоративного шару покриття Ceresit CT 16 PRO (витрата 0,35 кг/м²)

Виробник продукції **ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»**
Manufacturer of the product **адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдва, 300,**
код ЄДРПОУ 35492904

Сертифікат видано **ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»**
Certificate issued **адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдва, 300,**
код ЄДРПОУ 35492904

Додаткова інформація **Плити мінераловатні Вогнезахист бетону ламель (МС, АФ, СС, СП), що входять до складу системи «ВОГНЕЗАХИСТ Бетону Ламель», що виробляються серійно з 29.04.2024 до 28.04.2027 за ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 «Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому» зі змінами №№ 1-5. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація**
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua**
Certificate issued by the conformity assessment body

На підставі **Протокол сертифікаційних випробувань від 23.05.2023 № 2/СПР-23 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 14.09.2022 № 20365). Акт обстеження виробництва від 14.06.2021 № 1461, Експертний звіт за результатами проведення робіт з повторної експертизи стану пожежної безпеки продукції (наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції), що виробляється серійно від 26.07.2023 № 3212, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 25.04.2024 № 11673с4, Експертне рішення від 29.04.2024 № 11673с4 Державного центру сертифікації ДСНС України**
On the basis of

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34



№ 301931