



Серія СВ



№ 10206

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0000414-19

Зареєстровано в Реєстрі №

Registered in the Register

Термін дії з

05 квітня 2019 до 11 червня 2021

Valid from / valid until

Продукція

Product

Плити мінераловатні 'Вогнезахист металу' (МС, АФ, СС, СП),
що входять до складу системи 'ВОГНЕЗАХИСТ Металу'

код УКТ ЗЕД

23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

пп. 5.3, Г.2 додатка Г ДБН В.1.1-7-2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (EN 1365-4:1999, NEQ) 'Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість' щодо класу вогнестійкості від R 60 до R 150 (згідно з таблицею Додатка (4 (чотири) позиції)) сталевих колон зведеною товщиною не менше 3,4 мм (зведеною коробчастою товщиною не менше 4,5 мм) із системою 'ВОГНЕЗАХИСТ Металу', а саме - з облицюванням плитами мінераловатними 'Вогнезахист металу' (МС, АФ, СС, СП) густиною від 150 кг/м³ до 180 кг/м³ середньою загальною товщиною плит від 28,5 мм до 92 мм;

при облицюванні двотаврів між їх полицями встановлюються вставки з плит 'Вогнезахист металу' (МС, АФ, СС, СП) товщиною 30 мм та шириною 200 мм на клей 'Ceresit' CM-17. Плити облицювання приклеюються до колон, вставок та між собою клеєм 'Ceresit' CM-17 шаром завтовшки 3 мм; плити між собою на стиках та відносно вставок скріплюються сталевими будівельними цвяхами 5,5 мм × 150 мм, 6 мм × 200 мм, 3,0 мм × 75 мм з кроком 400-500 мм.

Виробник продукції

Manufacturer of the product

ТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',

адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,

код ЄДРПОУ 35492904

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',

адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,

код ЄДРПОУ 35492904

Додаткова інформація

Additional information

Плити мінераловатні 'Вогнезахист металу' (МС, АФ, СС, СП), що входять до складу системи 'ВОГНЕЗАХИСТ Металу', що виробляються серійно 05.04.2019 до 11.06.2021 згідно з ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 'Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому' зі змінами №№ 1-4. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,

01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)

тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 15.03.2016 № 1/СПК-16 зі зміною № 1 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 11.04.2014 № 2Н365). Акт обстеження виробництва від 25.05.2018 № 1327, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 15.02.2019 № 10182с4а, Експертне рішення від 04.04.2019 № 10182с4а Державного центру сертифікації ДСНС України



А.М. Козленко

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 300438





Серія ДС



№ 10206

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ DCS.0000414-19

« 05 » квітня 2019

Зведена товщина сталевих колон та умови їх облицювання
плитами мінераловатними 'Вогнезахист металу (МС, АФ, СС, СП)', що входять до складу системи
'ВОГНЕЗАХИСТ Металу', виробництва ТОВ 'Завод теплоізоляційних матеріалів ТЕХНО',
для забезпечення класу вогнестійкості сталевих колон від R 60 (1 година) до R 150 (2,5 години)

№ з/п	Клас вогнестійкості сталевих будівельних колон, хвилини (години)	Зведена товщина сталевих колон (зведена коробчаста товщина), не менше, мм	Товщина шару вогнезахисної плити (плит)
1.	R 60 (1,0 година)	3,4 (4,5)	28,5
2.	R 90 (1,5 години)		40
3.	R 120 (2,0 години)		63
4.	R 150 (2,5 години)		92*

Усього: 4 (чотири) позиції.

Примітка. *Облицювання, що складається з 2 (двох) плит.



А.М. Козленко



№ 900433