



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206
DСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0001698-23

Термін дії з 09 серпня 2023 до 24 червня 2024
Valid from / valid until

Продукція Плити мінераловатні Вогнезахист бетону ламель (МС, АФ, СС, СП),
Product що входять до складу системи «ВОГНЕЗАХИСТ Бетону Ламель»

код УКТ ЗЕД
23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам пп. 5.3, Г2 додатку Г ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва.
Complies with the requirements Загальні вимоги», ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ) «Захист від пожежі.
Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість» щодо класу вогнестійкості REI 180 плит перекриття багатопустотних залізобетонних ПК 48-12-8 з бетону В 15, що попередньо оброблені засобом для зменшення водопоглинання та захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81 (витрата 0,2 кг/м²) та облицьовані системою «ВОГНЕЗАХИСТ Бетону Ламель», до складу якої входять плити мінераловатні «Вогнезахист бетону ламель (МС, АФ, СС, СП)» (густина 80 кг/м³, загальна фактична товщина плити 60 мм), що кріпляться до нижньої площини залізобетонних плит за допомогою клеючої суміші Ceresit CT 190 PRO (витрата 6 кг/м²), з нанесенням на поверхню плит декоративного шару покриття Ceresit CT 16 PRO (витрата 0,35 кг/м²)

Виробник продукції ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»
Manufacturer of the product адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904

Сертифікат видано ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»
Certificate issued адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904

Додаткова інформація Плити мінераловатні Вогнезахист бетону ламель (МС, АФ, СС, СП), що входять
Additional information до складу системи «ВОГНЕЗАХИСТ Бетону Ламель», що виробляється серійно
з 09.08.2023 до 24.06.2024 згідно з ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010
«ВИРОБИ МІНЕРАЛОВАТНІ НА СИНТЕТИЧНОМУ ЗВ'ЯЗУЮЧОМУ» зі змінами
№№ 1-5. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників
сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката
відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Державний центр сертифікації ДСНС України,
Certificate issued by the conformity assessment body 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань від 23.05.2023 № 2/СПР-23 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»
On the basis of (атестат акредитації від 14.09.2022 № 20365). Акт обстеження виробництва від 14.06.2021 № 1461,
Експертне рішення від 09.08.2023 № 11387с4а Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник директора центру –
начальник відділу



Юрій ВОЛОДЬКО



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301771