



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0001836-24

Термін дії з 29 квітня
Valid from / valid until

2024 до 28 квітня 2027

Продукція Плити мінераловатні «Вогнезахист бетону ламель (МС, АФ, СС, СП)», що
Product входять до складу системи «ВОГНЕЗАХИСТ Бетону Ламель»

код УКТ ЗЕД
23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

вогнестійкості REI 180 плит перекриття багатопустотних залізобетонних ПК 48-12-8 з бетону В 15, що виготовляються за ДСТУ Б В.2.6-53:2008 «Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови» із системою «ВОГНЕЗАХИСТ Бетону Ламель», а саме - з облицюванням плитами мінераловатними «Вогнезахист бетону ламель (МС, АФ, СС, СП)», з розмірами 1 000 мм × 200 мм × 60 мм (густина мінераловатної плити від 70 кг/м³ до 90 кг/м³), номінальною товщиною 60 мм, що кріпляться до нижньої поверхні залізобетонної плити, яка попередньо оброблена ґрунтовкою «Sylitol 111 Konzentrat» за допомогою клею «Саратект-Klebe-und Spachteelmasse 190 W100» (товщина 1 мм -2 мм) виробництва ДП «КАПАРОЛ Україна»

пп. 5.3, Г.2 додатка Г ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги», ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ) «Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість» щодо класу

Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість» щодо класу вогнестійкості REI 180 плит перекриття багатопустотних залізобетонних ПК 48-12-8 з бетону В 15, що виготовляються за ДСТУ Б В.2.6-53:2008 «Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови» із системою «ВОГНЕЗАХИСТ Бетону Ламель», а саме - з облицюванням плитами мінераловатними «Вогнезахист бетону ламель (МС, АФ, СС, СП)», з розмірами 1 000 мм × 200 мм × 60 мм (густина мінераловатної плити від 70 кг/м³ до 90 кг/м³), номінальною товщиною 60 мм, що кріпляться до нижньої поверхні залізобетонної плити, яка попередньо оброблена ґрунтовкою «Sylitol 111 Konzentrat» за допомогою клею «Саратект-Klebe-und Spachteelmasse 190 W100» (товщина 1 мм -2 мм) виробництва ДП «КАПАРОЛ Україна»

Виробник продукції

Manufacturer of the product

ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»

адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»

адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904

Додаткова інформація

Additional information

Плити мінераловатні «Вогнезахист бетону ламель (МС, АФ, СС, СП)», що входять до складу системи «ВОГНЕЗАХИСТ Бетону Ламель», що виробляються серійно з 29.04.2024 до 28.04.2027 за ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 «Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому» зі змінами №№ 1-5. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,

01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 24.09.2013 № 10/СПР-13 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 11.04.2011 № 2Н365). Акт обстеження виробництва від 14.06.2021 № 1461, Експертний звіт за результатами проведення робіт з повторної експертизи стану пожежної безпеки продукції (наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої (бціненої) продукції), що виробляється серійно від 26.07.2023 № 3212, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 25.04.2024 № 11671с4, Експертне рішення від 29.04.2024 № 11671с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник
Head

М.П.

Ідентифікаційний
код 14310662

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301929