



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0000413-19
Registered in the RegisterТермін дії з 05 квітня 2019 до 11 червня 2021
Valid from / valid untilПродукція Плити мінераловатні 'Вогнезахист бетону 80 (МС, АФ, СС, СП),
Product що входять до складу системи 'ВОГНЕЗАХИСТ Бетону', для
залізобетонних перекриттів та елементів суміщених покриттів

код УКТ ЗЕД

23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

пп. 5.3, Г.2 додатка Г ДБН В.1.1-7-2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги' ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ) 'Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість', ДСТУ Б В. 1.1-4-98* 'Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' щодо класу вогнестійкості REI 180 плит перекриття залізобетонних багатопустотних ПК 48-12-8 з бетону В 15 (товщина захисного шару від нижньої несучої - 25 мм), а саме - з облицюванням плитами мінераловатними 'Вогнезахист бетону 80 (МС, АФ, СС, СП)' (густина мінеральної вати від 70 кг/м³ до 90 кг/м³, загальна фактична товщина плит не менше 50 мм), які кріпляться до нижньої площини залізобетонних плит сталевими дюбелями 'HILTI 'IDMS 3/6' (діаметр 9 мм, довжина 110 мм, товщина металу 0,5 мм) і сталевими шайбами 'HILTI 'IDMS-T' (діаметр 79,5 мм, товщина металу 0,6 мм)

Виробник продукції
Manufacturer of the productТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904Сертифікат видано
Certificate issuedТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904Додаткова інформація
Additional information

Плити мінераловатні 'Вогнезахист бетону 80 (МС, АФ, СС, СП), що входять до складу системи 'ВОГНЕЗАХИСТ Бетону', для залізобетонних перекриттів та елементів суміщених покриттів, що виробляються серійно з 05.04.2019 до 11.06.2021 згідно з ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 'Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому' зі змінами №№ 1-4. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment bodyДержавний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.uaНа підставі
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 23.05.2016 № З/СПР-16 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акт обстеження виробництва від 25.05.2018 № 1327, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 15.02.2019 № 10181с4а, Експертне рішення від 04.04.2019 № 10181с4а Державного центру сертифікації ДСНС України



А.М. Козленко

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 300437