



Серія СВ

10206
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0001835-24

Термін дії з 29 квітня
Valid from / valid until

2024 до 28 квітня 2027

Продукція Плити мінераловатні «Вогнезахист бетону 80 (МС, АФ, СС, СП)», що
Product входять до складу системи «ВОГНЕЗАХИСТ Бетону», для залізобетонних перекриттів та елементів суміщених покриттів

код УКТ ЗЕД
23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

пп. 5.3, Г.2 додатка Г ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (EN 1365-2:1999, NEQ) «Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість» щодо класу вогнестійкості REI 180 плит перекриття залізобетонних багатопустотних ПК 48-12-8 з бетону В 15, що виготовляються за ДСТУ Б В.2.6-53:2008 «Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови», а саме - з облицюванням плитами мінераловатними «Вогнезахист бетону 80 (МС, АФ, СС, СП)» (густина мінеральної вати від 70 кг/м³ до 90 кг/м³, загальна фактична товщина плит не менше 50 мм), які кріпляться до нижньої площини залізобетонних плит сталевими дюбелями HILTI «IDMS 3/6» (діаметр 9 мм, довжина 110 мм, товщина металу 0,5 мм) і сталевими шайбами HILTI «IDMS-T» (діаметр 79,5 мм, товщина металу 0,6 мм)

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904

Додаткова інформація
Additional information

Плити мінераловатні «Вогнезахист бетону 80 (МС, АФ, СС, СП)», що входять до складу системи «ВОГНЕЗАХИСТ Бетону», для залізобетонних перекриттів та елементів суміщених покриттів, що виробляються серійно з 29.04.2024 до 28.04.2027 за ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 «Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому» зі змінами №№ 1-5. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протокол сертифікаційних випробувань від 23.05.2016 № 3/СПР-16 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365). Акт обстеження виробництва від 14.06.2021 № 1461, Експертний звіт за результатами проведення робіт з повторної експертизи стану пожежної безпеки продукції (наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції), що виробляється серійно від 26.07.2023 № 3212, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 25.04.2024 № 11670с4, Експертне рішення від 29.04.2024 № 11670с4 Державного центру сертифікації ДСНС України



Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301928